



### 設計施工基準 第3条申請書

この申請書は、保険契約申込にあたり、当該住宅が(株)日本住宅保証検査機構が定める設計施工基準により難しい事項がある場合に、事前に申請していただくものです。審査には時間を要しますので(処理期間7~14日)、余裕をもって申請してください。審査を実施して設計施工基準と同等の性能が確保されていると認められた場合は、当社から「確認書」を交付します。

申請日 2011年 8月 25日

事業者 (メーカー・団体等名)	株式会社 ウイングート		
届出事業者番号(1)		電話番号	0771-62-1417
担当者	氏名	吉永 登	FAX番号 0771-63-0751

1、建材メーカー・団体等は記入不要です。

本基準により難しい事項	該当条文	設計施工基準	9	条	2	項	3	号
	(より難しい事項を記入します) 防水紙の重ね合わせは、縦、横とも90mm以上とする。横の重ね合わせは、窯業系サイディング仕上げは150mm以上、金属系サイディング仕上げは150mm以上とする。ただし、サイディング材製造者の施工基準においてサイディング材の目地や継ぎ目からの雨水の浸入を防止するために有効な措置を施すなど、当該基準が適切であると認められる場合は当該基準によることができる。							
申請内容 (設計施工基準と同等以上となる理由等を記入します。図面・資料等は、添付してください。)	別紙添付資料 ( <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 無し )							
	申請する商品名及び工法：商品名「R-1」(反射防水シート) 「R-1」を用いた工法：ウレタン遮熱工法 建築材料の品質及び施工品質についての添付資料。 a 会社概要 b 工法、仕様パンフレット c 設計施工マニュアル d 現物サンプル e 材料の品質、規格等の成績表 f ウレタン遮熱工法のDVD g (財)住宅保証機構様の設計施工基準第3条に係る確認についての北 - 施工実績についての書面(A4:1枚) ウレタン遮熱工法の受賞、表彰に関する記事、資料 設計施工基準 第3条申請書							

(以下、JIO記入欄)

### 確認書

上記申請を確認しました。

株式会社 日本住宅保証検査機構

確認日	2011年 9月 9日	確認番号	J11-1-9-0006
-----	-------------	------	--------------

備考欄

2011年10月20日、有限会社 ウイングートから株式会社ウイングートへ変更  
2012年10月1日、工法名称変更のためウレタン遮熱工法(CW断熱工法)の(CW断熱工法)を削除

保険契約申込みの際に、本書の写しを提出してください。ただし、申請者が建材メーカー・団体等の場合は不要です。

本書の工法・仕様等について、保険事故が多発する等、保険契約上、継続して引受けることができないと認められる場合には両者協議の上、変更又は取消しを行なう場合があります。



### 設計施工基準 第3条申請書

この申請書は、保険契約申込にあたり、当該住宅が(株)日本住宅保証検査機構が定める設計施工基準により難しい事項がある場合に、事前に申請していただくものです。審査には時間を要しますので(処理期間7~14日)、余裕をもって申請してください。審査を実施して設計施工基準と同等の性能が確保されていると認められた場合は、当社から「確認書」を交付します。

申請日 2011年 8月 25日

事業者 (メーカー・団体等名)	株式会社 ウイングート		
届出事業者番号(1)		電話番号	0771-62-1417
担当者	氏名	吉永 登	FAX番号 0771-63-0751

1、建材メーカー・団体等は記入不要です。

本基準により難しい事項	該当条文	設計施工基準	9	条	2	項	1	号
	(より難しい事項を記入します) 通気構法(外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造)とした外壁に用いる防水紙は、JIS A 6111(透湿防水シート)に適合する透湿防水シート又はこれと同等以上の透湿性能及び防水性能を有するものとする。							
申請内容 (設計施工基準と同等以上となる理由等を記入します。図面・資料等は、添付してください。)	別紙添付資料 ( <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 無し )							
	申請する商品名及び工法: 商品名「R-1」(反射防水シート) 「R-1」を用いた工法: ウレタン遮熱工法 建築材料の品質及び施工品質についての添付資料。 a 会社概要 b 工法、仕様パンフレット c 設計施工マニュアル d 現物サンプル e 材料の品質、規格等の成績表 f ウレタン遮熱工法のDVD g (財)住宅保証機構様の設計施工基準第3条に係る確認についての北 - 施工実績についての書面(A4:1枚) ウレタン遮熱工法の受賞、表彰に関する記事、資料 設計施工基準 第3条申請書							

(以下、JIO記入欄)

### 確認書

上記申請を確認しました。

株式会社 日本住宅保証検査機構

確認日	2011年 9月 9日	確認番号	J11-1-9-0005
-----	-------------	------	--------------

備考欄

2011年10月20日、有限会社 ウイングートから株式会社ウイングートへ変更  
2012年10月1日、工法名称変更のためウレタン遮熱工法(CW断熱工法)の(CW断熱工法)を削除

保険契約申込みの際に、本書の写しを提出してください。ただし、申請者が建材メーカー・団体等の場合は不要です。

本書の工法・仕様等について、保険事故が多発する等、保険契約上、継続して引受けることができないと認められる場合には両者協議の上、変更又は取消しを行なう場合があります。